

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA TEMPORADA DE HURACANES

PDM Utility Corp. (PDMU) tiene un plan de contingencia para el manejo de las perturbaciones atmosféricas que se revisa periódicamente para satisfacer las necesidades operacionales de PDMU y de la comunidad de Palmas del Mar. A continuación, un resumen de los puntos más relevantes de este plan:

1. Visión principal de PDMU:
 - a) Proporcionar agua/restaurar el sistema de alcantarillado sanitario en las zonas afectadas.
 - b) Proveer comunicación a la comunidad en caso de interrupción del servicio.
 - c) Plan de mantenimiento de los generadores de emergencia a través de las instalaciones.

2. Propósito:
 - a) Proteger propiedad/subscriptores adyacentes de posibles daños resultantes del evento.
 - b) Proteger las facilidades de PDMU antes del evento y el restablecimiento después del mismo.
 - c) Mantener y restablecer los servicios, incluyendo los servicios temporales si el servicio permanente no está disponible.
 - d) Asignar responsabilidades a nuestro personal antes/después del evento.

3. Requisitos mínimos (Plan Básico de PDMU):
 - a) Listado de todos los activos de PDMU, lo más detallado posible (incluyendo fotografías).
 - b) Listado y fotografías de todo el mobiliario interior de las instalaciones de PDMU, incluyendo documentos, equipos, herramientas, etc.
 - c) Listado y fotografías de todos los activos ubicados fuera de nuestro edificio.
 - d) Protección de vehículos y equipos.
 - e) Revisión de todas las facilidades de infraestructura. Tomar fotos de la distribución de cada uno.
 - f) Establecer un plan de prioridades para la reparación de las instalaciones si se produce un daño importante.

4. Proteger los activos en las instalaciones seguras/inseguras.

Antes del Evento

La activación de este plan comienza cuando el evento atmosférico se localiza a 24 horas de la P. R.. En esta etapa, se verifica la gasolina en los vehículos, el inventario de herramientas y piezas, el equipo de protección personal, los suministros de seguridad y se repone el inventario, de ser necesario. Se minimizan las actividades no esenciales. El servicio de agua potable/tratamiento de aguas usadas continuará funcionando normalmente.

Durante el Evento

Los generadores de emergencia se apagan por protección y se cierra uno (1) de los tanques de agua para mantener la disponibilidad del servicio una vez se verifique la red de tuberías de agua potable. El agua potable no puede almacenarse en los tanques por más de 48 horas. El bombeo de aguas usadas hacia la planta de tratamiento continuará hasta que se produzca un corte de energía y/o cualquier condición importante que evite el funcionamiento del sistema.

Después del Evento

- 1) Evaluación de los daños para restablecer las operaciones lo antes posible.
- 2) Organizar el equipo de reparación según sea necesario. Movilizar piezas y personal a las zonas afectadas para iniciar la recuperación del sistema.
- 3) Reabrir las facilidades para establecer informes de daños lo más detallados posible, incluyendo fotos y vídeos.
- 4) Reabrir la oficina para atender a los clientes, en la medida en que las condiciones lo permitan.